

Service émetteur : Direction de la santé publique
Courriel : ARS-PCH-16-Emailing@ars.sante.fr
Téléphone : 05 45 97 46 00
Télécopie : 05 45 97 46 37

**MONSIEUR LE MAIRE
BOUTIERS ST TROJAN
MAIRIE
16100 BOUTIERS ST TROJAN**

ANGOULEME, le 26 Septembre 2016

Prélèvement : **00077682**

Date de prélèvement :	20/09/2016	Heure :	10h00	Préleveur :	DAVID POTIER
Unité de gestion :	COMMUNE DE BOUTIERS SAINT TROJAN (0027)				
Installation :	UDI - BOUTIERS ST TROJAN (000270)				
Commune :	BOUTIERS ST TROJAN				
Point de surveillance :	COMMUNE (0000000270)				
Type d'eau :	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE				
Motif de prélèvement :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.				
Analyse réalisée par :	LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16, ANGOULEME				
N° analyse laboratoire :	16090201211401				
Type de l'analyse :	DIST - ANALYSE DE DISTRIBUTION				
Date de l'analyse :	22/09/2016				

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Mesures de terrain					
Analyses de laboratoire					
FER ET MANGANESE					
Fer total	32 µg/l				200
Manganèse total	6 µg/l				50

Conclusion sanitaire :

Prélèvement effectué: Saint Marnet.

Les paramètres chimiques analysés sont conformes aux références de qualité en vigueur.

Traces de fer et de manganèse.

Pour le Directeur Général de l'agence régionale de santé,
Par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires

Joëlle VIGIER

